Выписка из предписания по результатам проведения профилактического визита

63260041000121014945

Предписание № 63260041000121014945-1-1

Дата первой версии 24.04.2026, 11:19 (МСК)

Версия 1

Контрольный (надзорный) орган: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
г Самара, проезд Георгия Митирева, д 1

Вид контроля (надзора): Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)

Лицо, в отношении которого принято решение

Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. КРАСНЫЙ ЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
446370, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н КРАСНОЯРСКИЙ, С КРАСНЫЙ ЯР, УЛ ПОЛЕВАЯ, Д. З 5,

Тип: Юридические лица

ИНН: 6376021813

ОГРН: 1116376002160

Срок исполнения предписания

Срок исполнения предписания: 01.08.2027

Нарушенные обязательные требования, подлежащие устранению

1. Документ № 52-ФЗ от 30.03.1999

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

Статья 11, Глава II

Обязательное требование №1

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	***ГБОУ СОШ с. Красный Яр по адресу: с. Красный Яр, ул. Полевая, д. 5*** 1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п. 2.2.4 покрытие проездов, дорожек на территории имеет дефекты (нарушена целостность асфальтного покрытия)
Устранить до	01.08.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
Нарушение №2	Не устранено
Текст нарушения	***ГБОУ СОШ с. Красный Яр по адресу: с. Красный Яр, ул. Полевая, д. 5*** 1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: - п. 2.4.3 покрытие столов и стульев в ряде кабинетов имеет дефекты и повреждения
Устранить до	01.08.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
Нарушение №5	Не устранено
Текст нарушения	***ГБОУ СОШ с. Красный Яр по адресу: с. Красный Яр, ул. Полевая, д. 5*** 1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п. 2.5.3 нарушена целостность отделки стен и потолка в туалете для девочек на 3 этаже (на стене отсутствует часть плитки); в кабинете 308, в переходе, в буфете в мясном цехе (на потолке следы протекания), в ряде кабинетов (на стенах трещины)
Устранить до	01.08.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
Нарушение №7	Не устранено
Текст нарушения	***ГБОУ СОШ с. Красный Яр по адресу: с. Красный Яр, ул. Полевая, д. 5*** 1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п. 2.8.3 остекление окон выполнено не из цельного

	стеклополотна в кабинете № 305 и в коридоре на 2 этаже
Устранить до	01.08.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

Нарушение №9 Не устранено

Текст нарушения	***ГБОУ СОШ с. Красный Яр по адресу: с. Красный Яр, ул. Полевая, д. 5*** 1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п.п. 2.11.2, 2.11.7 в коридорах на 2 и 3 этажах подоконники сломаны, в трещинах, имеют глубокие повреждения
Устранить до	01.08.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

Нарушение №11 Не устранено

Текст нарушения	***ГБОУ СОШ с. Красный Яр по адресу: с. Красный Яр, ул. Полевая, д. 5*** 1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: - п. 3.4.13 отсутствует горячее водоснабжение в лаборантских химии, физики, биологии
Устранить до	01.08.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

Нарушение №17 Не устранено

Текст нарушения	***БОУ СОШ с. Красный Яр по адресу: с. Красный Яр, ул. Полевая, д. 5*** СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: - Приложение 9 (таблица 1) при анализе примерного меню не соблюдаются массы порций для детей, а именно: - для детей 7-10 лет масса порции второго блюда из курицы менее 90гр. в 3 день на завтрак и составляет 50гр. - для детей 11-18 лет масса порции второго блюда из курицы менее 100гр. и составляет на завтрак 90гр. в 1,8 день и 60гр. в 3 день, на обед 90гр в 6,9 день; суммарная масса второго блюда менее 280гр. и составляет 250гр в обед в 3, 4 день; масса салата менее 100гр. в 9 день на завтрак и составляет 60гр
Устранить до	01.08.2026

Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

Нарушение №18 Не устранено

Текст нарушения	***БОУ СОШ с. Красный Яр по адресу: с. Красный Яр, ул. Полевая, д. 5*** СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: приложение № 10 (таблица 1) при анализе примерного меню для детей 7-10 лет в 7 день не соблюдается суточная потребность в энергетической ценности и составляет 1163,7ккал/сут при норме не менее 1175ккал/сут
Устранить до	01.08.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

Нарушение №20 Не устранено

Текст нарушения	***ГБОУ СОШ с. Красный Яр по адресу: с. Красный Яр, ул. Полевая, д. 5*** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: таблица 6.1 не соблюдается норма площади на 1 ребенка – менее 2,5м2 (средняя наполняемость по классам в школе - 27 человек, максимальная наполняемость – 30 человек; средняя площади кабинетов 56,6м2, минимальная площадь 1 кабинета 48м2)
Устранить до	01.08.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

Нарушение №21 Не устранено

Текст нарушения	***СП «Детский сад «ЯРкий»» по адресу: с. Красный Яр, ул. Луговая, д. 21А*** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п. 2.4.11 в группе № 12 санитарно-техническое оборудование с дефектами – поверхность поддона в туалете со сколами
Устранить до	01.08.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

Нарушение №23	Не устранено
Текст нарушения	***СП «Детский сад «ЯРкий»» по адресу: с. Красный Яр, ул. Луговая, д. 21А*** СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: - приложение № 7 (таблица 1) при анализе ведомости контроля по питанию за март 2026 не выполняются среднесуточные нормы по молоку, творогу, сметане, сыру, птице, рыбе, яйцу, соку и другим видам продуктов для детей всех возрастных категорий
Устранить до	01.08.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
Нарушение №25	Не устранено
Текст нарушения	***СП «Детский сад №1 «Ромашка»» по адресу: с. Красный Яр, ул. Промысловая, д. 50*** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п. 2.5.3 потолки имеют следы протеканий в спальне групп «Ягодка» и «Кроха», и в туалете группы «Кроха»
Устранить до	01.08.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
Нарушение №26	Не устранено
Текст нарушения	***СП «Детский сад №1 «Ромашка»» по адресу: с. Красный Яр, ул. Промысловая, д. 50*** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: - п. 3.1.1 не соблюдается площадь на 1 ребенка: - для детей до 3 лет площадь спальни на 1 ребенка составляет 1,5м2 (при норме 1,8м2) - для детей 3-7 лет площадь в группах на 1 ребенка составляет от 1,6м2 до 1,9м2 (кроме группы «Ладушки»), площадь спален от 1,0м2 до 1,3м2 (при норме 2,0м2)
Устранить до	01.08.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

Нарушение №28

Не устранено

Текст нарушения	***СП «Детский сад №1 «Ромашка»» по адресу: с. Красный Яр, ул. Промысловая, д. 50*** СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: приложение № 7 (таблица 1) при анализе ведомости контроля по питанию за март 2026 не выполняются среднесуточные нормы по молоку, творогу, сметане, птице, рыбе, яйцу, фруктам, соку и другим видам продуктов для детей всех категорий
Устранить до	01.08.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

Нарушение №33

Не устранено

Текст нарушения	***СП «Детский сад №3 «Теремок»» по адресу: с. Красный Яр, ул. Сельхозтехника, д. 18*** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: - п. 3.1.1 не соблюдаются нормы площади на 1-го ребенка: - для детей до 3 лет в группе площадь на 1 ребенка 2,0м2 (при норме 2,5м2), в спальне 1,4м2 (при норме 1,8м2) - для детей 3-7 лет в группах площадь на 1 ребенка от 1,3м2 до 1,6м2 (при норме 2,0м2), в спальнях от 1,0м2 до 1,6м2 (при норме 2,0м2)
Устранить до	01.08.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

Нарушение №34

Не устранено

Текст нарушения	***СП «Детский сад №3 «Теремок»» по адресу: с. Красный Яр, ул. Сельхозтехника, д. 18*** СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: приложение № 7 (таблица 1) при анализе ведомости контроля по питанию за март 2026 не выполняются среднесуточные нормы по молоку, творогу, мясу, рыбе, яйцу, фруктам, соку и другим видам продуктов для детей всех категорий
Устранить до	01.08.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

Нарушение №36

Не устранено

Текст нарушения	***ГБОУ СОШ с. Красный Яр по адресу: с. Красный Яр, ул. Полевая, д. 5*** СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»: п. 3343, п. 3344 не организовано своевременное обследование учеников 1-х классов (160 человек) на энтеробиоз и гименолепидоз (после летнего периода): например – Курманов М.К. 15.03.2018 г.р. - результат обследования от 03.06.2025г., Быков Е.Д. 29.05.2018 г.р. – нет результатов обследования за 2025 год; Никитин Л.Д. 13.09.2018 г.р. - результат обследования от 21.03.2025г., Чернов М.Д. 27.09.2018 г.р. - результат обследования от 01.07.2025г., Арутюнян С.П. 28.10.2018 г.р. - результат обследования от 25.07.2025г., Юдина М.И. 24.08.2018 г.р. - результата обследования от 01.07.2025г., Солдатов Д.С. 03.10.2018 г.р. - нет результатов обследования за 2025 год и т.д.
Устранить до	02.11.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

Подписи и отметки

ФИО подписавшего предписание	Сорокин Евгений Константинович Заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заместитель Главного государственного санитарного врача по субъекту Российской Федерации

Обжалование: В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

Выписка подписана 24.04.2026, 11:19 (МСК)
Сертификат
970369353678980078684784143819423915O7

Вы можете самостоятельно подтвердить устранение нарушений с помощью мобильного приложения "Инспектор". Инструкция прилагается.